



Styresak 056-2019

Referatsaker til styret

Saksbehandler: Gro Ankill
Dato dok: 29.05.2019
Møtedato: 06.06.2019
Vår ref: 2019/1166

Vedlegg (t):

Innstilling til vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Bakgrunn:

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 29.05.2019
2. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 29.05.2019
3. Ekstra protokoll fra drøftingsmøte med foretakstillitsvalgte 29.05.2019
4. Protokoll fra drøftingsmøte med hovedverneombud 29.05.2019
5. Protokoll fra møte i AMU 03.06.2019 (Ettersendes)
6. Tilsynsrapport Nordlandssykehuset Stokmarknes, fra Hadsel kommune 14.05.2019
7. Svarbrev på tilsyn- Stokmarknes helikopterplass, fra Luftfartstilsynet 07.05.2019



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte

29. Mai 2019

Kl. 08.15 – 09.00

Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Liss Eberg, HR-sjef	Ikke valgt (NETF)		
Beate Sørslett, Medisinsk direktør	Marianne Hildal (NFF)		X
Marit Barosen, Økonomisjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		X
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Ikke valgt (Forskerne)		
	Rolf Schjem (Presteforeningen)		X
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
	Liv Berit Moe (Radiografforb)	X	
	Karina Hjerde (Fagforbundet)		X
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)		X
	Beate Søvik Hansen (Parat)		X
	Elisabeth Fjukstad (DNJ)	X	
	Skjalg Andersen (NITO)		
	Frida Andræ (DNLf)	X	
	Ikke valgt (DNLf)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)	X	
	Eirik A. Pettersen (Econa)		X
	Anne Landsem (Tekna)		X
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)		X

* tilstede deler av møtet

Styresak XX/2019 Tertialrapport 1.tertial 2019, drøftingsnotat

Partene har drøftet utkast til styresak som tas til orientering.

Eventuelt:

Mangelfulle bygningsmessige forhold ved akuttenhet Sør, ved Rønvik NLSH HF

NSF, DNLF og NPF uttrykker stor bekymring for mangelfulle og uhensiktsmessige skjermingsforhold ved Akuttenhet sør. Forholdene er godt kjent også av styre i NLSH HF. Det er behov for midler for raskest mulig å bedre situasjonen, det er mulig å utbedre forholdene ved å ta i bruk tilstøtende lokaler som vil på gi de ansatte bedre arbeidsforhold å pasientene vil få ett bedre tilbud. Dagens situasjon vil kunne gi betydelig økning i skader på personell. Behovet for økning i sikkerhetsplasser er også prekær, disse forholdene henger sammen, når en ikke har kapasitet ved sikkerhetsenheten øker presset på akuttenhetene som ikke på samme måte som sikkerhetsenheten er i stand til å ivareta de sykeste pasientene på en god nok måte.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Liv Berit Moe

Marianne Hildal

Britt-Tove Bakken

Rolf Schjem

Svein Klingen

Karina Hjerde

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Merete Danielsen

Beate Søvik Hansen

Elisabet Fjukstad

Skjalg Andersen

Stian Molvik

Anne Landsem

Andreas Vikan Seljeseth

Frida Andræ

Eirik Andreas Pettersen



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDÁ SKIHPPÍJVIESSO
BODØ

HELSE  NORD

PROTOKOLL

**fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven
mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud**

29. Mai 2019
Kl. 08.15 – 09.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Jeanette Mikalsen	X	
Liss Eberg, HR-sjef			
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Marit Barosen, Økonomisjef			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

* tilstede deler av møtet

Styresak XX/2019 Tertialrapport 1.tertial 2019, drøftingsnotat

Partene har drøftet utkast til styresak som tas til orientering.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud



PROTOKOLL

fra drøftingsmøte i henhold til Hovedavtalens § 30 og 31 mellom Nordlandssykehuset HF og foretakstillitsvalgte

29. Mai 2019
Kl. 08.30 – 09.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Fra fagforeningene:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd	Johnny R. Jensen (NSF)	X	
Liss Eberg, HR-sjef	Ikke Valgt (NETF)		
Beate Sørslett, Medisinsk direktør	Marianne Hildal (NFF)		X
Gro Ankill, Administrasjonssjef	Britt-Tove Bakken (Utdanningsf)		X
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen	Ikke valgt (Forskerne)		
	Rolf Schjem (Presteforeningen)		X
	Svein Klingen (Akademiker forb.)		
	Mads Isaksen (Maskinistforb.)		
	Liv Berit Moe (Radiografforb)	X	
	Karina Hjerde (Fagforbundet)		X
	Ikke valgt (FO)		
	Roar Skogøy (El og It forbundet)		
	Merete Danielsen (Delta)		X
	Beate Søvik Hansen (Parat)		X
	Elisabeth Fjukstad (DNJ)	X	
	Skjalg Andersen (NITO)		
	Frida Andræ (DNLf)	X	
	Ikke valgt (DNLf)		
	Andreas Vikan Seljeseth (NPF)	X	
	Eirik Pettersen (Econa)		X
	Anne Landsem (Tekna)		X
	Stian Molvik (Samfunnsviterne)		X

* tilstede deler av møtet

Lokalt implementeringsprosjekt – PCI i Nordlandssykehuset – organisering og mandat – oppnevning av representanter til referansegruppe

Partene har drøftet mandatet. Mandatet sendes ut med beskjed om å oppnevne 2 tillitsvalgte og HVO til referansegruppen og eventuelt arbeidsgruppene. Bes om at dette gis inne 13 juni.

Nordlandssykehuset HF

Johnny R. Jensen

Marianne Hildal

Louise Kjelstrup

Svein Klingen

Karina Hjerde

Merete Danielsen

Skjalg Andersen

Liv Berit Moe

Britt-Tove Bakken

Rolf Schjem

Mads Isaksen

Roar Skogøy

Beate Søvik Hansen

Stian Molvik

Anne Landsem

Andreas Vikan Seljeseth

Frida Andræ

Eirik Andreas Pettersen

Elisabeth Fjukstad



NORDLANDSSYKEHUSET
NORDLÁNDÁ SKIHPPÍJVIÉSSO
BODØ

HELSE  NORD

PROTOKOLL

**fra drøftingsmøte i henhold til Arbeidsmiljøloven
mellom Nordlandssykehuset HF og hovedverneombud**

29. Mai 2019
Kl. 08.30 – 09.00
Møterom: G-fløy

Fra arbeidsgiver:

Hovedverneombud:

Navn	Navn	Tilstede	Forfall
Liss Eberg HR-sjef	Jeanette Mikalsen	X	
Per-Ingve Norheim, Seniorrådgiver HR-avd			
Beate Sørslett, Medisinsk direktør			
Gro Ankill, Administrasjonssjef			
Lillian Søttar, Rådgiver HR-avdelingen			

* tilstede deler av møtet

**Lokalt implementeringsprosjekt – PCI i Nordlandssykehuset – organisering og mandat
– oppnevning av representanter til referansegruppe**

Partene har drøftet mandatet. Mandatet sendes ut med beskjed om å oppnevne 2 tillitsvalgte og HVO til referansegruppen og eventuelt arbeidsgruppene. Bes om at dette gis inne 13 juni.

Nordlandssykehuset

Hovedverneombud

TEKNISK SEKTOR
Brann og redning

Nordlandssykehuset Stokmarknes
Ivar Bergsmos gate 3
8450 Stokmarknes

Deres ref.:
Nordlandssykehuset Stokmarknes

Vår ref.: Saksbehandler:
Eirik Sletten, 91660326

Dato:
14.05.2019

Tilsynsrapport - Nordlandssykehuset Stokmarknes

Hadsel kommune gjennomførte branntilsyn den 14.05.2019 i ovennevnte objekt. Tilsynet ble foretatt i medhold av Lov av 14. juni 2002 nr 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 13 annet ledd og forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging.

Sikkerhetsnivået i objektet er vurdert i forhold til kravene i forskrift om brannforebygging og forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Tilstede ved tilsynet:

For virksomhet: Ken Steve Hansen
For eier: Øyvind Bølgen
For brannvesenet: Eirik Sletten

Innledning

Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/bruker ved objektet arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Et slikt tilsyn er ikke en tilstandsrapport for objektet.

Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

- at brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann
- at brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slukkeinnsats
- at virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet
- at spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

Omfang

Tilsynet ble innledet med gjennomgang av tidligere tilsynsrapporter, internkontrollrutiner, brannteknisk dokumentasjon og tegninger. Deretter ble det foretatt en stikkprøvekontroll på

Postadresse:	Rådhusgata 5, 8450 Stokmarknes	Telefon:	76 16 40 00	Bankgiro:	4560 07 00018
Besøksadresse:	Rådhusgata 5, Stokmarknes	Telefaks:	76 16 40 01		8972 07 00930
E-postadresse:	postmottak@hadsel.kommune.no	Org. nr.:	958 501 420	Skatt:	6345 06 18669

objektet, samt intervju for å verifisere at krav er oppfylt.

Oppfølging etter siste gangs tilsyn

Forrige branntilsyn ble avholdt: 22.05.2018.

De avvik som ble avdekket under dette tilsynet er fulgt opp, utbedret og lukket.

Generelt

Kort beskrivelse av bygning: Bygget drives som sykehus

Type objekt: A11

Adresse: Ivar Bergsmos gate 3, 8450 Stokmarknes, **Gårdsnr:** 65 **Bruksnr:** 10

Eier: Nordlandssykehuset Vesterålen

Det ble ikke konstatert avvik under tilsynet.

Tilbakemelding

Det er i forbindelse med tilsynet ikke avdekket avvik, og det er ikke nødvendig med tilbakemelding til brannvesenet på tilsynsrapporten.

Henvendelse vedrørende saken kan gjøres til branninspektør, som kan treffes på telefon 91660326 alt. e-post: eirik.sletten@hadsel.kommune.no.

Med hilsen
Hadsel kommune

Eirik Sletten
branninspektør

Nordlandssykehuset HF
Postboks 1480
8092 BODØ
Norge

Saksbehandler: Odd-Børre Pedersen
Telefon direkte: +47 98261750
Vår dato: 07.05.2019
Vår referanse: 19/10130-4

Deres dato
Deres referanse:

Stokmarknes helikopterplass, Nordlandssykehuset - Oversendelse av tilsynsrapport - 0002-8275

Bakgrunn

I forbindelse med første gangs godkjenning av helikopterplassen, så gjennomførte Luftfartstilsynet tilsyn (desktop) med virksomheten på Stokmarknes helikopterplass, Nordlandssykehuset den 29. april 2019.

På bakgrunn av tilsynet og en nærmere vurdering av foreliggende dokumentasjon har Luftfartstilsynet utarbeidet en tilsynsrapport. Tilsynsrapport 0002-8275 følger vedlagt.

Regelverk

Luftfartstilsynet skal føre tilsyn med at regelverkets krav blir overholdt. Formålet med tilsynsaktiviteten er å verifisere at krav i regelverket blir overholdt, og vurdere graden av samsvar med gjeldende regelverk.

Ved dette tilsynet vurderte Luftfartstilsynet om Stokmarknes helikopterplass, Nordlandssykehuset overholdt krav som følger av:

- Søknad om teknisk- og operativ godkjenning inkl driftshåndbok med tilhørende dokumentasjon
- Forskrift 16. april 2004 nr. 629 om utforming av små helikopterplasser, BSL E 3-6
- Forskrift 27. juni 2003 nr. 935 om bakketjeneste ved flyplasser, BSL E 4-1
- Forskrift 27. april 2004 nr. 670 om plasstjeneste, BSL E 4-2
- Forskrift 26. august 2004 nr. 1245 om elektrotjenesten, BSL E 4-3
- Forskrift 12. desember 2006 nr. 545 om brann- og redningstjeneste, BSL E 4-4

Luftfartstilsynet kan med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, § 7-2, Luftfartsloven, pålegge virksomheten å gjennomføre nødvendig tiltak for å sikre samsvar med ovennevnte regelverk.

Luftfartstilsynet / Civil Aviation Authority

T: +47 75 58 50 00
F: +47 75 58 50 05
E: postmottak@caa.no

Postadresse:
Postboks 243
8001 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 45-47
8006 BODØ

Fakturaadresse:
fakturamottak@caa.no

Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 TRONDHEIM

Vår dato
07.05.2019

Vår referanse
19/10130-4

Vurdering og konklusjon

Stokmarknes helikopterplass, Nordlandssykehuset ble driftet på en betryggende måte i henhold til gjeldende forskrifter.

Som det følger av tilsynsrapporten ble det ikke avdekket noen avvik under tilsynet. Med grunnlag i dette avsluttes dermed denne konkrete tilsynsaktiviteten.

Med vennlig hilsen

Svein J. Pedersen
seksjonssjef
Flyplass og flysikring

Odd-Børre Pedersen
senior flyplassinspektør


Dokumentet er elektronisk godkjent og krever derfor ikke signatur.
Vedlegg: Tilsynsrapport 0002-8275



Luftfartstilsynet
CIVIL AVIATION AUTHORITY - NORWAY

TILSYNSRAPPORT

Organisasjon/person: Nordlandssykehuset HF
Sertifikat/godkjenning: NO.AD.0350
Sted: Stokmarknes helikopterplass,
Nordlandssykehuset
Tidspunkt: 29.04.2019
Tilsynsaktivitet: Revisjon
Referanse: 0002-8275



Innledning

Formål

Luftfartstilsynet fører tilsyn med virksomheter og enkeltpersoner som har roller innenfor sivil luftfart. Formålet med tilsynsaktiviteten er å sikre at krav i regelverket blir overholdt, og måle graden av samsvar med gjeldende regelverk.

Beskrivelse av tilsynsaktiviteten

Luftfartstilsynet gjennomførte den 29.04.2019 et tilsyn (desktop) av Stokmarknes helikopterplass, Nordlandssykehuset.

Deltakere (navn og rolle) fra Luftfartstilsynet: Odd-Børre Pedersen (Audit Team Leader)
Aleksander Gumdal (Trainee)

Deltakere (navn og rolle) fra tilsynsobjektet: Øystein Hoel (Flyplassjef)
Kristian Olsen Osnes (Employee)

Luftfartstilsynets vurdering

Generelt

Under redegjøres det for konkrete funn som er avdekket og Luftfartstilsynets vurdering av om virksomheten anses å være i samsvar med krav.

De funn som trekkes frem i denne rapporten klassifiseres som følger:

Funn-nivå	Beskrivelse/vurdering	Konsekvens
Nivå 5	Bedre enn samsvar med krav	Til informasjon
Nivå 4	Samsvar med krav	Til informasjon
Nivå 3	Samsvar med krav, med kommentar om ønsket forbedring	Informasjon som kan benyttes i arbeidet med kontinuerlig forbedring
Nivå 2	Avvik mot krav, som kan true flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak innen gitt tidsfrist
Nivå 1	Avvik mot krav, som truer flysikkerhet	Nødvendig å gjennomføre tiltak. Luftfartstilsynet vurderer behov for begrensninger inntil tilstrekkelige tiltak er gjennomført

I tabellform eller samsvarsmatrise kan følgende klassifisering også forekomme:

N/A	Ikke gjeldende (Not Applicable)	Kravet gjelder ikke for tilsynsobjektet
N/R	Ikke revidert (Not Reviewed)	Kravet er ikke revidert. Det er ukjent/ikke bekreftet om det er samsvar med krav

Beskrivelse av funn

Ingen avvik registrert.	
-------------------------	--

Oppsummering

I forbindelse med første gangs godkjenning av helikopterplassen, så ble tilsynet gjennomført som en desktop hvor representanter fra Nordlandssykehuset HF deltok. Tilsynet la vekt på gjennomgang av driftshåndboken og annen relevant dokumentasjon, herunder bilder og filming av plassen inkludert inn- og utflygingssektorene ved hjelp av drone.

Luftfartstilsynet opplevde at tilsynet fant sted i en god tone og i en åpen dialog med helikopterplassens ledelse. Luftfartstilsynet hadde inntrykk av at virksomheten ble driftet på en meget god og betryggende måte, og det ble ikke registrert noen funn ved dette tilsynet.

Nordlandssykehuset HF har frist til 7. juni 2019 til å merke male helikopterplassen, jfr. søknad om teknisk- og operativ godkjenning.

Luftfartstilsynet vil gjennomføre en oppfølgingsrevisjon/fysisk befarings av helikopterplassen den 11. juni 2019.

Implementing Rule	Title	NA	NR	Finding Level				
				1	2	3	4	5
1-1 § 14 BSL E	Søknad om fornyelse av konsesjon	x						
1-1 § 17 BSL E	Spesielle konsesjonsvilkår						x	
1-2 Kapittel 3 BSL E	Definisjon av flyplass						x	
1-2 Kapittel 4 BSL E	Teknisk/operativ godkjenning						x	
1-2 Kapittel 5 BSL E	Søknad						x	
3-6 Kapittel 2 § 7 BSL E	Landings- og startområde						x	
3-6 Kapittel 2 § 8 BSL E	Sikkerhetsområde						x	
3-6 Kapittel 3 BSL E	Identifisering, begrensning og fjerning av hinder						x	
3-6 Kapittel 4 BSL E	Merking		x					
3-6 Kapittel 6 BSL E	Utstyr og inngjerding med mer						x	
3-6 Kapittel 7 BSL E	Helikopterplassdata og kunngjøring av slike						x	
3-6 Kapittel 8 BSL E	Avsluttende bestemmelser	x						
4-1 § 5 BSL E	Kvalitetssystem og sikkerhetsstyring						x	
4-2 § 6 BSL E	Inspeksjoner		x					
4-2 § 7 BSL E	Rapportering		x					
4-2 § 8 BSL E	Vedlikehold av ferdselsområdet		x					
4-3 Kapittel 3 § 6 BSL E	Inspeksjoner		x					
4-3 Kapittel 3 § 7 BSL E	Kontroll og tilsyn		x					
4-4 Veiledning del 2 BSL E	til BSL E 4-4						x	

4-4 § 9 BSL E	Slokke- og redningsutstyr						x	
4-4 § 16 BSL E	Personell						x	